

室内空气中化学物質の測定結果について

旭川市南消防署仮眠室改修工事に当たって、室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。測定結果は、次の表のとおりで、厚生労働省で定める揮発性有機化合物の室内濃度指針値以下でした。

建築物名称	旭川市南消防署
建築物所在地	7条通10丁目

測定場所 測定物質	南消防署仮眠室 [μg/m³]				指針値
ホルムアルデヒド	17				100
アセトアルデヒド	7				48
トルエン	11				260
エチルベンゼン	2				3,800
キシレン	6				200
パラジクロロベンゼン	2 未満				240
スチレン	2 未満				220
テトラデカン	2 未満				330
採取日	令和 6 年 6 月 20 日				
採取時刻	15:00～15:30				
温度 (℃)	24.8				
湿度 (%)	49.2				
備考	定量下限値：2μg/m³、各物質の濃度は 20℃換算				