

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物について改築工事後の室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。

建築物名称	旭川市南消防署
建築物所在地	旭川市7条通10丁目

測定場所 測定物質	1階仮眠室 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	指針値 (20°C)
ホルムアルデヒド	10				100
アセトアルデヒド	5.3				48
トルエン	20				260
エチルベンゼン	20				3,800
キシレン	20				200
パラジクロロベンゼン	20				240
スチレン	20				220
テトラデカン	30				330
採取日	令和6年12月27日				
採取時刻	13:30～14:30				
備考	定量下限値： $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，各物質の濃度は 20°C 換算				