

室内空气中化学物質の測定結果について

旭川市北消防署仮眠室改修工事に当たって、室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。測定結果は次の表のとおりで、厚生労働省で定める揮発性有機化合物の室内濃度指針値以下でした。

建築物名称	旭川市北消防署
建築物所在地	大町3条5丁目

測定場所 測定物質	2階仮眠室 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	指針値 (20°C)
ホルムアルデヒド	33				100
アセトアルデヒド	18				48
トルエン	11				260
エチルベンゼン	2				3,800
キシレン	6				200
パラジクロロベンゼン	2未満				240
スチレン	2未満				220
テトラデカン	2未満				330
採取日	令和7年6月3日				
採取時刻	15:00～15:30				
備考	定量下限値： $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、各物質の濃度は 20°C 換算				