

令和 7 年 8 月 18 日

旭川市長 今津 寛介 様

旭川市保健所長 山口 亮



室内空气中化学物質の測定結果について

令和 7 年 8 月 8 日に依頼のあった室内空气中化学物質の測定結果を次のとおり通知します。

依頼者氏名	旭川市長 今津 寛介
依頼者住所	旭川市 7 条通 9 丁目
建築物名称	花咲スポーツ公園陸上競技場 管理棟
建築物所在地	旭川市花咲町 4 丁目
建築物所有者	旭川市長

測定物質	測定場所	放送室	役員室		指針値
		[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		
ホルムアルデヒド			43		100
アセトアルデヒド		45			48
トルエン			165		260
パラジクロロベンゼン			34		240
採 取 日	令和 7 年 8 月 13 日	令和 7 年 8 月 13 日			
採 取 時 刻	14:00～14:30	14:05～14:35			
温 度 ($^{\circ}\text{C}$)	20.0	32.2			
湿 度 (%)	43.4	43.7			
採 取 方 法	アルデヒド類：DNPH カートリッジに 30 分間捕集 (1.0 L/分) 揮発性有機化合物：チャコールチューブに 30 分間捕集 (1.0 L/分)				
検 査 方 法	アルデヒド類：固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物：固相吸着／溶媒抽出－ガスクロマトグラフ／質量分析法				
備 考	定量下限値：2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、各物質の濃度は 20 $^{\circ}\text{C}$ 換算 指針値は厚生労働省室内濃度指針値による。				
担 当 係	衛生検査課 試験検査係				

旭川市長 今津 寛介 様

旭川市保健所長 山口 亮



室内空气中化学物質の測定結果について

令和 7 年 7 月 28 日に依頼のあった室内空气中化学物質の測定結果を次のとおり通知します。

依頼者氏名	旭川市長 今津 寛介
依頼者住所	旭川市 7 条通 9 丁目
建築物名称	花咲スポーツ公園陸上競技場 管理棟
建築物所在地	旭川市花咲町 4 丁目
建築物所有者	旭川市長

測定場所 測定物質	放送室 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	役員室 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	指針値
ホルムアルデヒド	67	* 110	100
アセトアルデヒド	* 68	36	48
トルエン	8	* 340	260
エチルベンゼン	2 未満	66	3,800
キシレン	2 未満	65	200
パラジクロロベンゼン	2 未満	* 420	240
スチレン	2 未満	3	220
テトラデカン	2 未満	5	330
採 取 日	令和 7 年 7 月 29 日	令和 7 年 7 月 29 日	
採 取 時 刻	14:07~14:37	14:02~14:32	
温 度 ($^{\circ}\text{C}$)	33.0	31.0	
湿 度 (%)	59.4	59.7	
採 取 方 法	アルデヒド類：DNPH カートリッジに 30 分間捕集 (1.0 L/分) 揮発性有機化合物：チャコールチューブに 30 分間捕集 (1.0 L/分)		
検 査 方 法	アルデヒド類：固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物：固相吸着／溶媒抽出－ガスクロマトグラフ／質量分析法		
備 考	定量下限値：2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、各物質の濃度は 20 $^{\circ}\text{C}$ 換算 指針値は厚生労働省室内濃度指針値による。		
担 当 係	衛生検査課 試験検査係		