

室内空气中化学物質の測定結果について

忠和団地5号棟の改修工事に当たって、室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。測定結果は次の表のとおりで、厚生労働省で定める揮発性有機化合物の室内濃度指針値以下でした。

建築物名称	忠和団地5号棟
建築物所在地	旭川市忠和3条7丁目

測定場所 測定物質(μg/m ³)	住戸① 測定箇所1	住戸① 測定箇所2		指針値 (μg/m ³)
ホルムアルデヒド	16	16		100
アセトアルデヒド	6	6		48
トルエン	5	5		260
エチルベンゼン	3	3		3,800
キシレン	12	13		200
パラジクロロベンゼン	2未満	2		240
スチレン	2未満	2未満		220
テトラデカン	2	3		330
採取日	令和8年2月27日			
採取時刻	14:11~14:41			
温度(℃)	20.4			
湿度(%)	21.7			
備考	定量下限値：2 μg/m ³ 、各物質の濃度は20℃換算			