

第 4 章

亀吉雨水ポンプ場運転状況



ユキウサギ

エゾタヌキ

〔 下水処理センター構内にある、滝のトイレ内
ギャラリーに展示してある動物たち 〕

1. 運転状況

(その1)

項目 月	沈砂池	総合	電力量供給別内訳			
	除去物 月量	総使用 電力量	取引用電力量			自家発 非常用
			月量	力率	最大電力	
t	kWh	kWh	%	kW	kWh	
4	0.0	18,070	18,070	100	55	0
5	0.0	13,116	13,116	100	133	0
6	0.0	15,250	15,250	100	232	0
7	0.0	17,862	17,862	100	150	0
8	3.0	19,244	19,211	100	333	33
9	0.0	16,079	16,079	100	187	0
10	3.0	14,576	14,576	100	42	0
11	0.0	17,920	17,920	100	19	0
12	0.0	28,079	28,079	100	0	0
1	0.0	28,688	28,688	100	0	0
2	0.0	26,436	26,436	100	20	0
3	0.0	25,870	25,870	100	128	0
合計	6.0	241,190	241,157	—	—	33
日平均	0.02	659	659	100	—	—
日最大	—	925	925	—	333	—
日最小	—	423	423	—	—	—

(その2)

項目 月	フィーダ別需要内訳						
	電動 ポンプ	本館動力	沈砂池棟	雨水 ポンプ棟	照明設備	本館井戸	その他
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
4	39	261	1,333	1,461	4,662	910	9,404
5	39	84	1,278	801	4,325	117	6,472
6	228	71	1,455	527	4,006	282	8,681
7	244	86	1,651	547	4,041	374	10,919
8	482	93	1,893	558	4,197	586	11,435
9	551	73	1,618	498	3,976	464	8,899
10	20	75	1,613	640	4,263	248	7,717
11	21	127	1,312	1,238	4,485	122	10,615
12	68	2,306	1,377	2,015	6,294	186	15,833
1	36	2,609	1,363	2,211	6,122	97	16,250
2	131	2,365	1,372	2,077	5,587	158	14,746
3	31	2,244	1,579	2,083	5,772	196	13,965
合計	1,890	10,394	17,844	14,656	57,730	3,740	134,936
日平均	5	28	49	40	158	10	369
日最大	371	87	281	277	85	255	624
日最小	0	1	0	37	13	113	158